



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора)(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-002-2022/0143пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Вечерняя
(сменная) школа №16»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 41-002-2022/0143рс от
«27» июля 2022 года.

в период

с «03» августа 2022 г., 10 час. 00 мин. по «03» августа 2022 г., 11 час. 00 мин.

с «08» августа 2022 г., 09 час. 00 мин. по «08» августа 2022 г., 09 час. 30 мин.

Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном
внутренней службы Кириьскиным Денисом Андреевичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

И.о. директора КГБОУ СШ №16 Дубовая Тамара Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного ме- ста выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного пра- вового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по- жарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выпол- нении
----------	---	---	---	------------------------------

1.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.131.30 (при отнесении к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 24 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (архив - расположенный в медицинском кабинете)	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.05.2023	
3.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях по-	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.05.2023	

мещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.131.30 (при отнесении к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 24 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также следует отделить помещение противопожарными перегородками 1-го типа). (архив - расположенный в объеме цокольного этажа -помещение №4 по плану строения).			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора СШ №16 Т.И. Дубовая

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 
(подпись)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кириькин Денис Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Заместитель начальника отдела-
начальник ОНДиПР ОНДиПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Гриднев Е.Ю.

